

Afstandskrav for beplantet filter og pileanlæg

Afstand til	Brønd m.drikkevands-kvalitet	Brønd u.drikkevands-kvalitet	Vandløb, sø, havet, dræn, grøft, mose	Højeste grundvands-spejl	Skel/vej	Bygninger	Træer og anden bevoksning	Naboens nedsvivnings-anlæg	Faskine til regnvand	Skråning over 250 promille
Afstand fra										
Spildevandsanlæg med nedsvivning: >Gudenå, beplantet filter >Juelsminde, beplantet filter >Faskine efter beplantet filter >Pileanlæg u. membran	300 m. 75 m.*	150 m. 75 m.*	25 m. 5 m.***	2,5 m. 1 m.**	5 m.	5 m. se****	3-6 m.	50 m. 10 m.*****	2 m.	25 m.
Spildevandsanlæg med udledning: >Beplantet filter, SO-krav >Beplantet filter, SOP-krav m. fosforbrønd >Pileanlæg m. membran	50 m. hvis brønden forsyner over 10 huse. 30 m. hvis brønden forsyner under 10 huse. 15 m. hvis brønden forsyner 1 hus.	15 m.	5 m.	ingen krav	2 m.	5 m. se****	ingen krav	2 m.	2 m.	25 m.

* Afstand kan nedsættes til 75 m, hvor de hydrogeologiske forhold er gunstige og brønden forsyner under 10 huse

** Afstand mellem bund af nedsvivningsanlæg og højeste grundvandsspejl skal så vidt teknisk mulig mindst være 2,5 m, dog aldrig under 1m.

*** Når tilladelsen er udstedt som en udledningstilladelse

**** Regler for afstand til fundament skal holdes. Placering skal vurderes i forhold til lugtgener.

***** Klorholdigt nedsvivningsanlæg fra spabad

Vejledende afstande er angivet med skrift i kursiv



for et renere miljø