# Renseresultater 2015-2020
# Beplantet filteranlæg med aktiv beluftning ved Frisøren, Silkeborg Kommune

| Parameter | Grænse-værdi | | Analyse-resultater | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Drikke-vand | Renset spildevand inden nedsivning | 3 mdr efter etablering 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Anioniske detergenter** | 100 µg/l | 1.000 µg/l | 0,10 µg/l | - | - | - | - | |
| **Fenoler:** | | | | | | | | |
| Sum af octylfenol og nonylfenol | 20 µg/l | 20 µg/l | <10 µg/l | - | - | - | - | |
| Fenol | 0,5 µg/l | 1.000 µg/l | <0,1 µg/l | - | - | | | |
| **Ftalat (DEP)** | 1 µg/l | 100 µg/l | <1 µg/l | - | - | - | - | |
| **SOP rensekrav:** | | | | | | | | |
| COD | | 75 mg/l | 32 mg/l | 12 mg/l | 15mg/l | 9 mg/l | 9 mg/l | 7,8 mg/l |
| NH3 + NH4 - N | | 5 mg/l | <0,02 mg/l | 0,006 mg/l | 0,036 mg/l | 0,006 mg/l | 0,012 mg/l | 0,036 mg/l |
| Total fosfor | 0,15 mg/l | 1,5 mg/l | Opfyldes af nedsivning | Opfyldes af nedsivning | Opfyldes af nedsivning | Opfyldes af nedsivning | Opfyldes af nedsivning | Opfyldes af nedsivning |