

# Afstandskrav for beplantet filter og pileanlæg

| <b>Afstand til</b>  | Brønd m.drikkevands-kvalitet  | Brønd u.drikkevands kvalitet | Vandløb, sø, havet, dræn, grøft, mose | Højeste grundvands-spejl | Skel/vej | Bygninger      | Træer og anden bevoksning | Naboens nedsivnings-anlæg | Faskine til regnvand | Skråning over 250 promille |
|---|---|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Afstand fra</b>  |   |                              |                                       |                          |          |                |                           |                           |                      |                            |
| <b>Spildevandsanlæg med nedsivning:</b><br>>Gudenå, beplantet filter<br>>Juelsminde, beplantet filter<br>>Faskine efter beplantet filter<br>>Pileanlæg u. membran             | 300 m.<br>75 m.*  | 150 m.<br>75 m.*             | 25 m.<br>5 m.***                      | 2,5 m.<br>1 m.**         | 5 m.     | 5 m.<br>se**** | 3-6 m.                    | 50 m.<br>10 m.*****       | 2 m.                 | 25 m.                      |
| <b>Spildevandsanlæg med udledning:</b><br>>Beplantet filter, SO-krav<br>>Beplantet filter m.beluftning<br>>Beplantet filter, SOP-krav m. fosforbrønd<br>>Pileanlæg m. membran | 50 m. hvis brønden forsyner over 10 huse.<br>30 m. hvis brønden forsyner under 10 huse.<br>15 m. hvis brønden forsyner 1 hus. | 15 m.                        | 5 m.                                  | ingen krav               | 2 m.     | 5 m.<br>se**** | ingen krav                | 2 m.                      | 2 m.                 | 25 m.                      |

\* Afstand kan nedsættes til 75 m, hvor de hydrogeologiske forhold er gunstige og brønden forsyner under 10 huse

\*\* Afstand mellem bund af nedsivningsanlæg og højeste grundvandspejl skal så vidt teknisk mulig mindst være 2,5 m, dog aldrig under 1m.

\*\*\* Når tilladelsen er udstedt som en udledningstilladelse

\*\*\*\* Regler for afstand til fundament skal holdes. Placering skal vurderes i forhold til lugtgener.

\*\*\*\*\* Klorholdigt nedsivningsanlæg fra spabad

Vejledende afstande er angivet med skrift i *kursiv*



for et renere miljø