Renseresultater 2015-2020
Beplantet filteranlæg med aktiv beluftning ved Frisøren, Silkeborg Kommune

Parameter	Grænse-værdi		Analyse-resultater					
	Drikke-vand	Renset spildevand inden nedsivning	3 mdr efter etablering 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anioniske detergenter	100 µg/l	1.000 µg/l	0,10 µg/l	-	-	-	-	
Fenoler:								
Sum af octylfenol og nonylfenol	20 µg/l	20 µg/l	<10 µg/l	-	-	-	-	
Fenol	0,5 µg/l	1.000 µg/l	<0,1 µg/l	-	-			
Ftalat (DEP)	1 µg/l	100 µg/l	<1 µg/l	-	-	-	-	
SOP rensekrav:								
COD		75 mg/l	32 mg/l	12 mg/l	15mg/l	9 mg/l	9 mg/l	7,8 mg/l
NH3 + NH4 - N		5 mg/l	<0,02 mg/l	0,006 mg/l	0,036 mg/l	0,006 mg/l	0,012 mg/l	0,036 mg/l
Total fosfor	0,15 mg/l	1,5 mg/l	Opfyldes af nedsivning	Opfyldes af nedsivning	Opfyldes af nedsivning	Opfyldes af nedsivning	Opfyldes af nedsivning	Opfyldes af nedsivning