

### **Vedligehold af hævertpumpe:**

Pumpebrønden, hævertpumpen og tilløbsrør hertil (selve 'pumpesumpen') skal efterses efter behov, dog mindst én gang om året, for at se om der er aflejringer. Evt. bundslam fjernes og pumpens vippe-funktion kontrolleres. Gør følgende (evt. i forbindelse med skylning af fordelerrør):

- Fyld brønden med rent vand ved at lægge en vandslange ind i bundfældningstankens afløb, så selve pumpesumpen også renses. Fyld vand på indtil hævertpumpen aktiveres.
- Brug bagefter vandslangen til at rense hævertpumpen for aflejringer.
- Fjern evt. bund- og flydeslam i brønden.